

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. Bate/Camp/268/22-23

Dated: 25/12/23

It is certified that the existing building Anshu Singh Memorial R.S. Convent Sainik School (name of the building or premises) at Naisara, Nandganj, Ghazipur (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below.

Detail of Block (s) in School	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	<u>G + I, II, III & IVth</u>	-	-	-	-	-

The building is owned/occupied by Anshu Singh Memorial R.S. Convent Sainik School (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of Anandhesh Kumar Singh (Name of Department/ Govt.) on 21-12-23 (date of inspection) in the presence of Mr Sudama Singh (As Above) (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 25/12/23 for a period of Five (5) years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. N.A.
2. ,
3. ,
4. ,

Issued on 25/12/23 at AE/PWD/GZP By

*Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail

अधिशारी अभियन्ता
 प्र. वि. लो. नि. विभाग
 गाँवापुर
 Signature with Seal: AK Singh
 Name: Anandhesh Kumar Singh
 Designation: P.W.D.
 Name & Address of Department/ Office: GZP

Chairman
Anshu Singh Memorial
R. S. Convent Sainik School
Naisara, Nandganj, Ghazipur

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर

पत्रांक : 4047/1 भवन

दिनांक : 21/12/23

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

विषय : अंशु सिंह मेमोरियल आर. एस. कान्वेन्ट सैनिक स्कूल, नैसारा, नन्दगंज, गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर का पत्रांक 344/आ.लि./2023 दिनांक 19-12-2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अंशु सिंह मेमोरियल आर. एस. कान्वेन्ट सैनिक स्कूल, नैसारा, नन्दगंज, गाजीपुर हेतु जॉचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

पत्रांक :

दिनांक :

1. प्रतिलिपि, प्रबन्धक, अंशु सिंह मेमोरियल आर. एस. कान्वेन्ट सैनिक स्कूल, नैसारा, नन्दगंज, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


Chairman
Anshu Singh Memorial
R. S. Convent Sainik School
Naisara, Nandganj, Ghazipur

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम - अंशु सिंह मेमोरियल आर. एस. कान्वेन्ट सैनिक स्कूल, नैसारा, नन्दगंज, गाजीपुर

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ (ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण लागू नहीं)
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	लागू नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं (तृतीय तल)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी.) है ?	11147.32-वर्ग मी.
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ/ नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?	7.00 / 3.00 मीटर
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	आर. सी. सी. छत है
10	क्या भवन की दीवारों ईंट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी हैं ?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ/ नहीं (लोहे/ सीमेण्ट/ एल्युमिनियम की ग्रिल हैं)
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., ट्रेड 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रींकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ



Chairman
Anshu Singh Memorial
R.S. Convent Sainik School
Naisara, Nandganj, Ghazipur

अध्यापिका श्रीमती
प्रा.व.ए.ए., लो.नि.वि.भा.नि.
गाजीपुर

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांक- /आ0लि0/2023
दिनांक- 19 दिसम्बर, 2023

1. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गाजीपुर।
2. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गाजीपुर।

कृपया प्रबन्धक, अंशु सिंह मेमोरियल आर. एस. कांवेन्ट सैनिक स्कूल, नैसारा, नन्दगंज, गाजीपुर के पत्र दिनांक 18-12-2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट की प्रति संलग्न कर विद्यालय भवन, नेशनल विल्डिंग कोर्ड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव उपर्युक्त के क्रम में पत्र के साथ प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08-11-2023 के साथ 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के प्रस्तर 17 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार मौके पर जाँच करते हुए अपनी सुस्पष्ट जाँच आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(संतोष कुमार वैश्य)
मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर।

पत्रांक: 344 /आ0लि0/2023 दिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
2. प्रबन्धक, अंशु सिंह मेमोरियल आर. एस. कांवेन्ट सैनिक स्कूल, नैसारा, नन्दगंज, गाजीपुर को सूचनार्थ।

19.12.23
(संतोष कुमार वैश्य)
मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर।

Chairman
Anshu Singh Memorial
R. S. Convent Sainik School
Naisara, Nandganj, Ghazipur

NBC